

Re: Esclarecimentos - PE N°05/2025



De <sec.provisao@catalao.go.gov.br>
Para Ana Borges | LITEN <ana.borges@liten.com.br>
Data 2025-03-14 11:10

bom dia,
Mediante o solicitado, após contato com o demandante, segue a resposta para esclarecimento, o qual informa não possuir o desenho técnico dos braços:

BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm);

BRAÇO ORNAMENTAL TIPO BORBOLETA, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE 1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA.

Atenciosamente,
Ana Paula Silva
Pregoeira.

Em 2025-03-13 13:28, Ana Borges | LITEN escreveu:

Prezado (a), boa tarde!

Poderiam por gentileza disponibilizar os desenhos técnicos dos braços para iluminação pública.

Somente com o descritivo e fotos do edital se torna inviável a formulação de uma proposta de preços.

Fico aguardando.

Atenciosamente,