

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Data do Parecer: 17/09/2024
Processo: 2024033772
Interessado: TUPER S.A.
Assunto: Solicitação de esclarecimentos acerca do Pregão Eletrônico nº 025/2024, referente à aquisição de insumos da construção civil em geral para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras.

Trata-se de solicitação dirigida à Secretaria Municipal de Obras Públicas, datada de 13 de setembro de 2024, em atendimento ao requerimento da empresa **TUPER S.A.**, instruído com o Pedido de Esclarecimentos, referente à aquisição de insumos da construção civil. Para tais questionamentos, temos:

1. Os itens 294 (telha galvanizada ondulada com espessura de 0,50 mm) e 295 (telha galvanizada trapezoidal com espessura de 0,43 mm) estão catalogados na Tabela de Custos de Obras Cíveis – T249, com data de referência em abril de 2024, a qual apresenta o custo referencial de materiais. Esses itens são identificados exclusivamente pela nomenclatura supracitada, sem que a tabela forneça uma descrição ou informações técnicas detalhadas adicionais.

Esclarece-se que a inclusão destes materiais no presente pregão destina-se à manutenção de edificações públicas, as quais demandam substituições tanto preventivas quanto corretivas. Ademais, tais materiais poderão ser empregados na substituição integral de telhas atualmente fabricadas em fibrocimento. Portanto, o material em questão será utilizado de forma diversa, conforme as necessidades cotidianas do município. Tanto a telha galvanizada quanto a galvalume atendem adequadamente às exigências técnicas requeridas para os fins propostos.

Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

2. Em relação ao item 296 (telha ondulada 6mm (L=1,10m)), conforme a Tabela de Custos de Obras Civis previamente mencionada, embora tal especificação não conste explicitamente na tabela de insumos, trata-se de telha de fibrocimento, conforme evidenciado no relatório de composição da mesma tabela.



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

27/06/2024 - 17:57

Relatório de Composição do Serviço

folha: 1547 de 1856

Tabela de preços: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T249 - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO Data base: 01/04/2024
Serviço: 160501 - COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	12,06	87,89	0,2200000	2,65
0010	CARPINTEIRO	10,23	19,22	87,89	0,2200000	4,22
(B) Total:						6,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,37	1,4200000	0,52
2025	TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M)	m2	28,76	1,1500000	33,07
1893	PARAFUSO 8x110 MM	un	2,20	1,4200000	3,12
(C) Total:					36,71

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E):					43,58
BDI: 0,00%:					0,00
Preço unitário total:					43,58



Assim, o fornecimento do material em questão deverá atender às especificações de telha de fibrocimento com espessura de 6 mm e largura de 1,10 m, sendo o comprimento determinado pela administração, uma vez que a remuneração do material será feita com base na metragem quadrada. Material com previsão de utilização nas manutenções corretivas nos prédios públicas que possuem esse material.

3. Por fim, em relação ao item 297 (telha termoacustica em aço galvanume, face superior trapezoidal #0,43 mm, face inferior plana revestida com filme, enchimento em PIR de 30 mm, com pré-pintura branca (RAL 9003)), entende-se que a descrição do material está de forma clara, específica e detalhada de todas as especificações que o material a ser fornecido precisa conter. A inclusão do material no processo licitatório tem por objetivo suprir as necessidades de manutenções nos prédios existentes e eventuais ampliações que demandarem tal material.

4. Por fim, em relação ao item 297 (telha termoacustica em aço galvanume, face superior trapezoidal #0,43 mm, face inferior plana revestida com filme, enchimento em PIR de 30 mm, com pré-pintura branca (RAL 9003)), entende-se que a descrição do material está clara, específica e detalhada, contemplando todas as características técnicas exigidas para o fornecimento, não podendo conter a substituição de galvanume para

galvaniado. A inclusão deste material no processo licitatório visa atender às necessidades de manutenção das edificações existentes, bem como eventuais ampliações que requeriram o uso deste tipo de material.

S.m.j, é o parecer.



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras