

PARECER

O Departamento de Engenharia vem através deste, informar ao Departamento de Licitação da Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE, que o equipamento licitado no processo licitatório Pregão presencial nº 035/2023 não está em conformidade com a solicitação feita (documento em anexo), sendo solicitado no Termo de Referência Inversor de Frequência Schneider Altivar Process Modular ATV600 – 500Kw – 380 VAC TRIFÁSICO.

Catalão, 06 de março de 2024.



Laryssa Chrystyna Porto Antunes
Diretora de Engenharia