



Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90007/2025 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 989301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

24/04/2025 14:53



Assunto: QUESTIONAMENTO- ITEM 49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO
- COMPRAS GOV - PREGÃO N°90007/2025/UASG 989301-DATA 29/4/2025

Data: 22-04-2025 16:27

De: Jose Eduardo da Silva de Oliveira <licitacoes@ragtech.com.br>

Para: cplsaude@catalao.go.gov.br

Cópia: Hugo Leite - Licitações Ragtech -

<licitacoes2@ragtech.com.br>, Haroldo Braga

<haroldo.braga@ragtech.com.br>

Questionamento:

Prezado(s), bom dia !

1º) No descritivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06.

Segundo Art. 2º, da Portaria nº 262/2007, do INMETRO:

"_Art. 2º Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação compulsória dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW._

Parágrafo Único: Será passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2006, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros" (grifo nosso)

* Segue em anexo nossos Certificados referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.

* Segue em anexo deferimentos e aplicações desta norma em diversos processos.

* Segue NBR14373 na íntegra para análise.

* Segue Portaria nº 262/2007 na íntegra para análise.



Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

2º) Em relação ao Decreto nº 11.890, de 22 de janeiro de 2024; Desde sua publicação, a margem de preferência é um benefício que dá prioridade a produtos e serviços que atendem a critérios estabelecidos pela CICS. A margem de preferência normal (MPN) e a margem de preferência normal e adicional (MPA) são recursos que podem ser usados em processos de licitação pública, conforme preconiza a lei 14.133/21 onde tem como objetivos:
Estimular o desenvolvimento nacional sustentável; Incentivar a produção e competitividade nacional ; Incentivar a inovação por empresas instaladas no país;
Sendo que os produtos ou serviços que se enquadrarem nos critérios de MPN ou MPA recebem o indicativo "Enquadrado na MPN + MPA"
Serão adotados os critérios de margem de preferência do decreto citado neste pregão?

À disposição. -



Bom dia,

Não serão adotados os critérios de margem de preferência do decreto citado neste pregão. Uma vez que , acho viável exigir esta normativa pois os produtos ficam certificados de qualidade. Com tudo baseado no Termo de Referência e no Edital ,os itens ofertados deverão atender aos padrões e normas técnicas brasileiras e demais legislações aplicáveis e obedecer aos normativos que os disciplinam, de acordo com a sua natureza.

At.te.,

Fernanda Porto Moreira

Agente de contratação da Secretaria Municipal de Promoção me Ação Social.

[Incluir esclarecimento](#)

